

工事名：長岡技術科学大学（上富岡町）リージョナルGXイノベーション共創センター(仮称)新営電気設備工事

## 質疑事項回答書

令和 6 年 3 月 13 日

長岡技術科学大学 施設課			
課 長	専 門 員	係 長	担 当
品川	五十嵐	渡邊	渡邊

## 質疑事項回答書

番号	図面番号	質 疑	回 答
1	E-14	室外機への電源ケーブルを配線するケーブルラック Z35 W=300 上下蓋つき 1.8m z35 W=500 上下蓋つき 2m の記載が図面にありますが、内訳書(参考数量)にはないように思います。内訳書の .GX棟 2.動力設備(2)動力分岐にケーブルラック1式を計上してよろしいでしょうか。 ケーブルラックの敷設に伴う架台及び基礎は別途工事と考えてよろしいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内訳書に計上してよろしい。</li> <li>・ケーブルラックの敷設に伴う架台等は本工事とする。</li> </ul>
2	E-09	電灯分電盤 3L-5 1面の記載が図面にはありますが、内訳書(参考数量)にはないように思います。 内訳書の .GX棟 1.電灯設備(2)電灯分岐に電灯分電盤3L-5 1面を計上してよろしいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内訳書に計上してよろしい。</li> </ul>