

工事名称：長岡技術科学大学（上富岡町）生物 1 号棟（Ⅰ期）外壁改修工事（再公告）

質 疑 事 項 回 答 書

令和8年9月15日

【入札説明書等に対する質問書】

工事名:長岡技術科学大学(上富岡町)生物1号棟(Ⅰ期)外壁改修工事(再公告)

会社名: 株式会社山崎塗装店

番号	図面番号	質疑事項	回答
1	A-01	外部足場はくさび緊結式足場W900で対応可能でしょうか。	くさび緊結式足場W900でよろしいですが、手すり先行方式とし、「手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省)」に沿ったものとして下さい。
2			
3			
4			
5			

【参考数量書に対する質問書】

工事名:長岡技術科学大学(上富岡町)生物1号棟(Ⅰ期)外壁改修工事(再公告)

会社名:_____

番号	図面番号	質疑事項	回答
1		質疑事項なし。	
2			
3			
4			
5			